

夢メッセみやぎ仮設用電源使用容量表

イベント名	主催者名		
電気工事業者名	工事責任者氏名	印	免許番号
設営期間 年 月 日～ 年 月 日	開催期間 年 月 日～ 年 月 日	撤去期間 年 月 日～ 年 月 日	

100V		展示場A				展示場B				展示場C				合計			
冷暖房使用時	通常時	ブレーカー	No.	ブレーカー	容量(kw)	ブレーカー	No.	ブレーカー	容量(kw)	ブレーカー	No.	ブレーカー	容量(kw)				
100kw	200kw	MCB 3P400A	W-1	MCB		MCB 3P400A	C-1	MCB		MCB 3P400A	E-1	MCB					
			W-2	3P75A			C-2	3P75A			E-2	3P75A					
			W-3	×6			C-3	×6			E-3	×6					
			W-7				C-7				E-7						
			W-8				C-8				E-8						
			W-9				C-9				E-9						
			合計					合計				合計					
			合計					合計				合計					
			100kw	200kw	MCB 3P400A		W-13	MCB			MCB 3P400A	C-13	MCB			MCB 3P400A	E-13
		W-14				3P75A		C-14	3P75A			E-14	3P75A				
W-15	×6					C-15	×6		E-15	×6							
W-19						C-19			E-19								
W-20						C-20			E-20								
W-21						C-21			E-21								
合計							合計					合計					
合計							合計					合計					
100kw	200kw	MCB 3P400A				W-4	MCB		MCB 3P400A	C-4		MCB		MCB 3P400A	E-4		MCB
					W-5	3P75A		C-5		3P75A		E-5	3P75A				
			W-6	×6		C-6	×6			E-6	×6						
			W-10			C-10				E-10							
			W-11			C-11				E-11							
			W-12			C-12				E-12							
			合計				合計				合計						
			合計				合計				合計						
			100kw	200kw	MCB 3P400A	W-16	MCB			MCB 3P400A	C-16	MCB			MCB 3P400A	E-16	MCB
		W-17				3P75A		C-17	3P75A			E-17	3P75A				
W-18	×6					C-18	×6		E-18		×6						
W-22						C-22			E-22								
W-23						C-23			E-23								
W-24						C-24			E-24								
合計							合計					合計					
合計							合計					合計					

200V		展示場A				展示場B				合計				
トランス容量	ブレーカー	ブレーカー	No.	ブレーカー	容量(kw)	ブレーカー	ブレーカー	No.	ブレーカー	容量(kw)				
300kw	MCB 3P500A	ELB 3P225A	W-3-1	MCB3P		MCB 3P500A	ELB 3P225A	C-3-1	MCB3P					
			W-3-3	150A × 2				C-3-3	150A × 2					
			合計						合計					
		ELB 3P225A	W-3-2	MCB3P			ELB 3P225A	C-3-2	MCB3P					
			W-3-4	150A × 2				C-3-4	150A × 2					
			合計						合計					
		展示場C												
		MCB 3P500A	ELB 3P225A	E-3-1	MCB3P			ELB 3P225A	E-3-2	MCB3P				
				E-3-3	150A × 2					E-3-4		150A × 2		
				合計						合計				
合計					合計									
合計					合計									

屋外用電源			
電圧	ブレーカー	屋外展示場西 容量(kw)	合計
100V	MCB3P400A		
200V	MCB3P100A		
	合計		

発電機		
容量(KVA)	台数(台)	設置場所

大ホール								
大ホールA				大ホールB				合計
No.	ブレーカー	容量(KW)	備考	No.	ブレーカー	容量(KW)	備考	
1LA-11	MCB3P50A		2P100Vコンセント×7	1LA-13	MCB3P50A		2P100Vコンセント×7	
1LA-12	MCB3P100A		3P200Vコンセント×1	1LA-14	MCB3P100A		3P200Vコンセント×1	
合計				合計				

総合計 100V		kw	200V		kw
----------	--	----	------	--	----