様式14

年　　月　　日

仮設用電源使用容量表（本館）

イベント名		主催者名
電気工事業者名	工事責任者氏名　　印	免許番号
設営　　年　月　日～　月　日	開催　　年　月　日～　月　日	撤去　　年　月　日～　月　日

電灯100V／200V

展示場A

ブレーカー	No.	ブレーカー	容量(kW)
MCB 3P400A	W-1	MCB 3P100A	
	W-2	MCB 3P100A	
	W-3	MCB 3P100A	
	W-7	MCB 3P100A	
	W-8	MCB 3P100A	
	W-9	MCB 3P100A	
		合計	
MCB 3P400A	W-13	MCB 3P100A	
	W-14	MCB 3P100A	
	W-15	MCB 3P100A	
	W-19	MCB 3P100A	
	W-20	MCB 3P100A	
	W-21	MCB 3P100A	
		合計	
MCB 3P400A	W-4	MCB 3P100A	
	W-5	MCB 3P100A	
	W-6	MCB 3P100A	
	W-10	MCB 3P100A	
	W-11	MCB 3P100A	
	W-12	MCB 3P100A	
		合計	
MCB 3P400A	W-16	MCB 3P100A	
	W-17	MCB 3P100A	
	W-18	MCB 3P100A	
	W-22	MCB 3P100A	
	W-23	MCB 3P100A	
	W-24	MCB 3P100A	
		合計	
インフォメーションA		ELB 3P30A	
		A合計	

展示場B

ブレーカー	No.	ブレーカー	容量(kW)
MCB 3P400A	C-1	MCB 3P100A	
	C-2	MCB 3P100A	
	C-3	MCB 3P100A	
	C-7	MCB 3P100A	
	C-8	MCB 3P100A	
	C-9	MCB 3P100A	
		合計	
MCB 3P400A	C-13	MCB 3P100A	
	C-14	MCB 3P100A	
	C-15	MCB 3P100A	
	C-19	MCB 3P100A	
	C-20	MCB 3P100A	
	C-21	MCB 3P100A	
		合計	
MCB 3P400A	C-4	MCB 3P100A	
	C-5	MCB 3P100A	
	C-6	MCB 3P100A	
	C-10	MCB 3P100A	
	C-11	MCB 3P100A	
	C-12	MCB 3P100A	
		合計	
MCB 3P400A	C-16	MCB 3P100A	
	C-17	MCB 3P100A	
	C-18	MCB 3P100A	
	C-22	MCB 3P100A	
	C-23	MCB 3P100A	
	C-24	MCB 3P100A	
		合計	
インフォメーションB		ELB 3P30A	
		B合計	

展示場C

ブレーカー	No.	ブレーカー	容量(kW)
MCB 3P400A	E-1	MCB 3P100A	
	E-2	MCB 3P100A	
	E-3	MCB 3P100A	
	E-7	MCB 3P100A	
	E-8	MCB 3P100A	
	E-9	MCB 3P100A	
		合計	
MCB 3P400A	E-13	MCB 3P100A	
	E-14	MCB 3P100A	
	E-15	MCB 3P100A	
	E-19	MCB 3P100A	
	E-20	MCB 3P100A	
	E-21	MCB 3P100A	
		合計	
MCB 3P400A	E-4	MCB 3P100A	
	E-5	MCB 3P100A	
	E-6	MCB 3P100A	
	E-10	MCB 3P100A	
	E-11	MCB 3P100A	
	E-12	MCB 3P100A	
		合計	
MCB 3P400A	E-16	MCB 3P100A	
	E-17	MCB 3P100A	
	E-18	MCB 3P100A	
	E-22	MCB 3P100A	
	E-23	MCB 3P100A	
	E-24	MCB 3P100A	
		合計	
インフォメーションC		ELB 3P30A	
		C合計	

動力200V

展示場A

ブレーカー	ブレーカー	No.	ブレーカー	容量(kW)
MCB 3P500A	ELB 3P225A	W-3-1	MCB 3P150A	
		W-3-3	MCB 3P150A	
			合計	
	ELB 3P225A	W-3-2	MCB 3P150A	
		W-3-4	MCB 3P150A	
			合計	
			A合計	

展示場B

ブレーカー	ブレーカー	No.	ブレーカー	容量(kW)
MCB 3P500A	ELB 3P225A	C-3-1	MCB 3P150A	
		C-3-3	MCB 3P150A	
			合計	
	ELB 3P225A	C-3-2	MCB 3P150A	
		C-3-4	MCB 3P150A	
			合計	
			B合計	

展示場C

ブレーカー	ブレーカー	No.	ブレーカー	容量(kW)
MCB 3P500A	ELB 3P225A	E-3-1	MCB 3P150A	
		E-3-3	MCB 3P150A	
			合計	
	ELB 3P225A	E-3-2	MCB 3P150A	
		E-3-4	MCB 3P150A	
			合計	
			C合計	

屋外展示場電源

	屋外展示場西		
電圧	ブレーカー	容量(kW)	
電灯100V	MCB 3P400A		
動力200V	MCB 3P100A		
	合計		

発電機持込

容量(kVA)	台数(台)	設置場所

大ホール

大ホールA

No.	ブレーカー	容量(kW)	備考
1LA-11	MCB 3P50A		2P100Vｺﾝｾﾝﾄ×7
1LA-12	MCB 3P100A		2P200Vｺﾝｾﾝﾄ×1
	A合計		

大ホールB

No.	ブレーカー	容量(kW)	備考
1LA-13	MCB 3P50A		2P100Vｺﾝｾﾝﾄ×7
1LA-14	MCB 3P100A		2P200Vｺﾝｾﾝﾄ×1
	B合計		
	AB合計		

総合計	100V　　kW	200V　　kW

※仮設用電源使用総量は300kW以内に収めるようご注意ください。他者との併催がある場合は別途調整いたします。