

夢メッセみやぎ仮設用電源使用容量表（西館）

イベント名			主催者名		
電気工事業者名		工事責任者氏名		印	免許番号
設営期間	年 月 日	開催期間	年 月 日	撤去期間	年 月 日

西館展示場							
電灯 100V/200V							
ブレーカー	No.	ブレーカー	容量(kW)	ブレーカー	No.	ブレーカー	容量(kW)
MCB 3P200A	S-11 ①	MCB 3P50A×4		MCB 3P200A	S-11 ⑥	MCB 3P50A×5	
	S-11 ②				S-11 ⑦		
	S-11 ③				S-11 ⑧		
	S-11 ④				S-11 ⑨		
	S-11 ⑤	MCB 3P30A			S-11 ⑩		
					S-12 ⑪	MCB 3P20A	
合計				合計			
動力 200V							
ブレーカー	No.	ブレーカー	容量(kW)				
MCB 3P50A	S-12 ⑫	MCB 3P50A					

西館ホール					
電灯 100V/200V			動力 200V		
名称	ブレーカー	容量(kW)	名称	ブレーカー	容量(kW)
仮設電源盤-1	MCB 3P175A×2		仮設電源盤-3	MCB 3P225A	
仮設電源盤-2					
音響仮設盤-1	MCB				
音響仮設盤-2	3P125A×2				
南側仮設電源盤	MCB 3P40A				
合計					

※通常時、音響仮設盤に1ヶ所当たりコンセント差し口15A×4回路を敷設。
 ※通常時、南側仮設電源盤には、ホール内南側コンセント4ヶ所に分岐。コンセント1ヶ所当たり15Aまで。

発電機		
容量(kVA)	台数(台)	設置場所

総合計	100V	kW	200V	kW
------------	-------------	-----------	-------------	-----------

※仮設用電源使用総量は300kW以内に収めるようご注意ください。他主催者との併催がある場合は別途調整いたします。